



CERTIFICATE

CERTIFICADO BVC DE PRODUCTO

En aplicación del procedimiento de BVC para la certificación de "Extintores portátiles de Incendios", BVC ha establecido que los productos

EXTINTORES PORTÁTILES DE INCENDIOS

descritos en el anexo adjunto a este certificado,

EXTINTORES FAEX, S.L.

Domicilio social y Sede Central: POL.IND. EL ÁGUILA, CL RUMANÍA, 24-25
50180 - UTEBO - ZARAGOZA (ESPAÑA)

Centro de Producción: POL.IND. EL ÁGUILA, CL RUMANÍA, 24-25
50180 - UTEBO - ZARAGOZA (ESPAÑA)

Los productos son sometidos por el fabricante a los ensayos y control de la producción de fábrica, y por Bureau Veritas Certification al ensayo de tipo y el control de producción y a la vigilancia permanente del control de producción de la fábrica conforme a los requerimientos establecidos en la norma UNE-EN 3-10:2010.

UNE-EN 3-7:2004/A1:2008

Este certificado permanece válido mientras el producto, las condiciones de fabricación y del control de producción, no hayan cambiado significativamente.

Número de certificado:

ES036486

Fecha de certificación original:

09/09/2011

**Fecha de auditoría de
certificación/recertificación:**

10/06/2026

**Fecha de caducidad del ciclo
anterior:**

08/09/2026

Certificado en vigor:

09/09/2026

Caducidad del certificado:

08/09/2029

Patricia Franganito
Bureau Veritas Certification Manager



Este certificado está sujeto a los términos y condiciones generales y particulares de los servicios de certificación

Bureau Veritas Iberia S.L.

Avda. de Europa 1 - Edificio B, Planta Baja - Parque empresarial Avenida de Europa - 28108, Alcobendas - Madrid, España

CERTIFICATE

ANEXO AL CERTIFICADO nº: ES036486

Marca	Modelo	Tipo Presurización y PS	Agente Extintor (Tipo y Carga)	Tª de Utilización	Eficacias	Fecha
EXFAEX	C2F	Permanente, 174 bar	CO ₂ 2kg	-20°C/+60°C	34B	09/09/2011
EXFAEX	C5F	Permanente, 174 bar	CO ₂ 5kg	-20°C/+60°C	89B	09/09/2011
EXFAEX	PI-1 ABC	Permanente, 15 bar	Polvo ABC 1 kg	-20°C/+60°C	5A 21B C	03/12/2015
EXFAEX	PI-2 ABC	Permanente, 15 bar	Polvo ABC 2 kg	-20°C/+60°C	8A 34B C	03/12/2015
EXFAEX	PI-3 ABC	Permanente, 15 bar	Polvo ABC 3 kg	-20°C/+60°C	13A 89B C	03/12/2015
EXFAEX	PI-6 ABC	Permanente, 15 bar	Polvo ABC 6 kg	-20°C/+60°C	27A 183B C	03/12/2015
EXFAEX	PI-6 Basic ABC	Permanente, 15 bar	Polvo ABC 6 kg	-20°C/+60°C	27A 183B C	03/12/2015
EXFAEX	PI-6S ABC	Permanente, 15 bar	Polvo ABC 6 kg	-20°C/+60°C	34A 233B C	03/12/2015
EXFAEX	PI-9 ABC	Permanente, 15 bar	Polvo ABC 9 kg	-20°C/+60°C	43A 233B C	03/12/2015
EXFAEX	PI-12 ABC	Permanente, 15 bar	Polvo ABC 12 kg	-20°C/+60°C	55A 233B C	03/12/2015
EXFAEX	PI-6D	Permanente, 15 bar	Polvo D 6 kg	-20°C/+60°C	D	28/03/2023
EXFAEX AQUALITHIUM	PI-6LF	Permanente, 15 bar	6 L Agua + Aditivos	+5°C/+60°C	8A	28/03/2023
EXFAEX AQUALITHIUM	PI-9LF	Permanente, 15 bar	9 L Agua + Aditivos	+5°C/+60°C	13A	28/03/2023
AQUA PFAS FREE	PI-2HSF	Permanente, 15 bar	2 L Agua + Aditivos	+5°C/+60°C	5A 34B 25 F	23/07/2025
AQUA PFAS FREE	PI-6HSF	Permanente, 15 bar	6 L Agua + Aditivos	+5°C/+60°C	21A 113 B 25 F	23/07/2025
AQUA PFAS FREE	PI-9HSF	Permanente, 15 bar	9 L Agua + Aditivos	+5°C/+60°C	34A 183 B	23/07/2025

Revisión: 8

Fecha de Revisión: 09 / 09 / 2026



Patricia Franganito
Bureau Veritas Certification Manager

Este certificado está sujeto a los términos y condiciones generales y particulares de los servicios de certificación



Bureau Veritas Iberia S.L.
Avda. de Europa 1 - Edificio B, Planta Baja - Parque empresarial Avenida de Europa - 28108, Alcobendas - Madrid, España